

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50464606

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i>
238006742/PL210220	ZTW1-YFR-10039554 006	16.04.2020	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive
Haw Par Technocentre, Lobby B,
#02-02 149598
Singapore

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

040-0002174151

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62368-1:2014+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation)	: HDS1500PSxxxxxxxx (XP)	5
x steht für (stands for)	: 12, 15, 24, 30, 36, 48 oder (or) 60	1
y steht für (stands for)	: jedes alphanumerische Charakter, Strich oder freibleibend (any alphanumeric character, "-" or blank)	1
Nennspannung (Rated Voltage):	AC 100-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 18-9A	
Ausgang (Output)	: DC +12V, 125A (x=12), DC +15V, 100A (x=15) DC +24V, 62.5A (x=24), DC +30V, 50A (x=30) DC +36V, 41.7A (x=36), DC +48V, 31.3A (x=48) DC +60V, 25A (x=60)	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature)	: 50°C (for output at full load) 60°C (for output at 60% load)	
max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude)	: 3000m	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	
Verschmutzungsgrad (Pollution Degree)	: 2	

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoezel